

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům
Urbinská 153
381 01, Český Krumlov
katastrální území Přísečná -
Domoradice [623083]
parc. č. 372



Energetický specialista
Ing. David Löbl
Číslo oprávnění: 0630

Evidenční číslo
861559.0

Datum vydání
17.06.2026

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Urbinská, 153

PSČ, místo: 381 01, Český Krumlov

K.ú., parcelní č.: Přísečná - Domoradice (623083), 372

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2182

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

51.4

Velmi
úsporná

B

77.1

Úsporná

C

103

Méně úsporná

D

148

Nehospodárna

E

193

Velmi
nehospodárna

F

238

Mimořádně
nehospodárna

G

C

79.7


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Účinná soustava zásobování energií s 80% a nižším podílem c
■ Elektřina: 6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.52 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

61.4 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

108 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

80.5 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25.5 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.42 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. David Löbl

Osvědčení č.: 0630

Kontakt: lobl@azenergy.cz

Ev. č. průkazu: 861559.0

Vyhotoveno dne: 17.06.2026

Podpis:

