

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Gajdošova, 4489 / 26
PSČ, místo: 61500, Brno
K.ú., parcelní č.: Židenice (611115), 2409
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 6122

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 284.2
■ elektřina: 52.4
■ energie okolního prostředí: 46



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	43.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	62.5 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	56.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	1.51 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	0.31 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	1.49 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.10 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 449788.0
Vyhотовeno dne: 16.08.2022
Podpis: