

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Brožikova 2-13

PSC, místo: 638 00 Brno

Typ budovy: Bytový dům; evidenční číslo: 193308.0

Plocha obálky budovy: 16366,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,28 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 20328,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 45

Velmi úsporná **B**

← 68

Úsporná **C**

← 91

Méně úsporná **D**

← 136

Nehospodárná **E**

← 182

Velmi nehospodárná **F**

← 227

Mimořádně nehospodárná **G**

89 / Dop.

← 53

← 80

← 107

← 160

← 214

← 267

97 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1815,030

1965,336

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

PODÍL ENERGOŠITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektrina ze sítě: 75,2
■ Dálkové teplo: 1730,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.				29 / Dop.	4 / Dop.
D	Dop.	56					
E	0,81						
F							
G							
Mimořádně ne hospodárna							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1143,28				596,59	75,15

Zpracovatel: Ing. Roman Bura Ph.D. spolupráce: Ing. Denisa Kadubcová
Kontakt: STAVOPROJEKTA spol. s r.o.; Kounicova 67 60200 Brno
 tel.606655086 email: bura@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195
Vyhotoveno dne: 14.12.2018
Podpis:

