

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nemošická, 423  
 PSČ, místo: 53002, Pardubice  
 K.ú., parcelní č.: Pardubice (703249), 594  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 956 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 93  
 elektřina: 5.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m <sup>2</sup> ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>103 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	Vytápění	73.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Osvětlení	4.09 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát  
 Osvědčení č.: 1353  
 Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 370 847.0  
 Vyhотовeno dne: 15.07.2021  
 Podpis: