PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dvořákova, Jilemnického, Fibichova 1026-7,1028-30,1031

PSČ, obec: Mladá Boleslav

K.ú., parcelní č.: Mladá Boleslav [696293], st. 2553, st. 2554, st. 2555, st. 2556, st. 2557,

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **6636,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,15 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	124 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	191 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	162 kWh/(m².rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Libuše Šafářová

Osvědčení č.: 1256

Kontakt: info@a-energie.cz

Ev. č. průkazu: 646705.0

Vyhotoveno dne: 18.[illegible].24

Podpis:

Ing. Libuše Šafářová 1256 Energetický specialista