PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Erbenova 708, 709, 710

PSČ, obec: 293 01 Mladá Boleslav

K.ú., parcelní č.: Mladá Boleslav, st. 2370

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **2467,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,81 W/(m².K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	120 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	184 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	153 kWh/(m².rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	8 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: ISOFIN ENERGY s.r.o.

Osvědčení č.: 2124

Kontakt: rhucl@isofin.cz

Ev. č. průkazu: 844611.0

Vyhotoveno dne: 26.04.2026

Podpis:

ENERGETICKÝ AUDITOR 1186 Ing. Petr Novák Brno