PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Haškova 3783

PSČ, obec: 430 01 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov, 3605

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **1419,7 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	35 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	71 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	45 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: C C PROJEKT s.r.o

Osvědčení č.: 1841

Kontakt: coufalova.eliska@elprojekty.com

Ev. č. průkazu: 689357.1

Vyhotoveno dne: 15.02.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Chomutov	**Část obce:**	
Ulice:	Haškova	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	3783
Katastrální území:	Chomutov	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	3605	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1958	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Bytový dům z r. 1958, se zanedbanou údržbou a ne zcela dobrým technickým stavem, zejména pláště budovy.
Objekt prošel celkovou rekonstrukcí, při které došlo k zateplení obvodového pláště, střechy a výměně výplní schodiště a vstupního portálu.
Stávající vytápění objektu je řešeno připojením na dálkový centrální zdroj tepelného hospodářství. Tímto způsobem je řešen i ohřev TUV. Větrání je navrhováno přirozené prostřednictvím oken (větrání v zimním období by mělo být prováděno několikrát denně, nárazově a intenzivně). Osvětlení - LED.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	4259,1
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	1732,9
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,41
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	1419,7
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	17,5

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Zóna č. 1: BD	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	1419,7
NZ1	SUTERÉN	-	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	62,9 %	-	-	-	27,2 %	-	-	90,1 %
	63,77	**-**	**-**	**-**	**27,56**	**-**	**-**	**91,34**
Elektřina	-	-	-	-	-	9,9 %	-	9,9 %
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,98**	**-**	**9,98**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	62,9 %	-	-	-	27,2 %	9,9 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m^2.rok	45	-	-	-	19	7	0	71
MWh/rok	**63,77**	**-**	**-**	**-**	**27,56**	**9,98**	**0,00**	**101,32**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Účinná SZTE s OZE pod 80 %	**0,7**	52,6 %	-	-	-	22,7 %	-	-	75,3 %
		44,64	**-**	**-**	**-**	**19,30**	**-**	**-**	**63,94**
Elektřina	**2,1**	-	-	-	-	-	24,7 %	-	24,7 %
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,96**	**-**	**20,96**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		52,6 %	-	-	-	22,7 %	24,7 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		31	-	-	-	14	15	-	60
MWh/rok		**44,64**	**-**	**-**	**-**	**19,30**	**20,96**	**-**	**84,90**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**18,69**	**14,63**	**12,15**	**4,28**	**2,94**	**2,78**	**2,87**	**2,99**	**3,04**	**6,42**	**13,04**	**17,47**
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	17,55	13,70	11,27	3,59	2,34	2,27	2,34	2,34	2,27	5,42	11,95	16,31
Elektřina	1,14	0,94	0,88	0,69	0,60	0,51	0,53	0,65	0,78	1,00	1,09	1,16


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**18,69**	**14,63**	**12,15**	**4,28**	**2,94**	**2,78**	**2,87**	**2,99**	**3,04**	**6,42**	**13,04**	**17,47**
Vytápění	15,20	11,58	8,93	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	9,68	13,97
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	2,34	2,11	2,34	2,27	2,34	2,27	2,34	2,34	2,27	2,34	2,27	2,34
Osvětlení	1,14	0,94	0,88	0,69	0,60	0,51	0,53	0,65	0,78	1,00	1,09	1,16
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	47,863	Solární zisky	MWh/rok	11,262
Větrání		26,578	Vnitřní zisky - lidé		9,435
Netěsnosti obálky - infiltrace		5,442	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		9,689
Celkem		79,883	Celkem		30,386

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	49,498	kWh/m^2.rok	35

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**1059,6**				
SV1	SO1 - SO cdm 375 +TF profi	20,0	EXT	1030,1	**0,198**	0,30	0,30	66 %
SV2	SO2 - SO cdm 240 schodiště +TF profi	20,0	EXT	18,9	**0,207**	0,30	0,30	69 %
SV3	SO5 - SO zádveří	20,0	EXT	10,6	**0,291**	0,30	0,30	97 %
STŘECHY				**224,0**				
ST1	SCH1 - SO1 střecha+zateplení	20,0	EXT	92,5	**0,149**	0,24	0,24	62 %
ST2	SCH2 - SO2 střecha+zateplení	20,0	EXT	128,1	**0,147**	0,24	0,24	61 %
ST3	SCH3 - SO3 střecha+zateplení	20,0	EXT	3,4	**0,212**	0,24	0,24	88 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**4,5**				
PZ1	PDL1 - podlaha 1.PP zem	20,0	ZEM	4,5	**3,067**	0,85	0,85	361 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**220,6**				
KN1	PDL2 - Pdl 2 k suterénu+zateplení	20,0	NEVYT	220,6	**0,272**	0,60	0,60	45 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**224,1**				
VO1	DO1 - VSTUPNÍ PORTÁL	20,0	EXT	7,5	**1,000**	1,70	1,70	59 %
VO2	DO2 - VSTUP NA TERASU	20,0	EXT	1,8	**1,000**	1,70	1,70	59 %
VO3	OT1 - okno 150/160	20,0	EXT	48,0	**1,500**	1,50	1,50	100 %
VO4	OT9 - okno 150/150	20,0	EXT	4,5	**1,500**	1,50	1,50	100 %
VO5	OT1 - okno 150/160 nové	20,0	EXT	52,8	**0,900**	1,50	1,50	60 %
VO6	OT2 - okno 150/235	20,0	EXT	14,1	**1,500**	1,50	1,50	100 %
VO7	OT2 - okno 150/235 nové	20,0	EXT	24,7	**0,900**	1,50	1,50	60 %
VO8	OT3 - okno 300/235	20,0	EXT	42,3	**0,900**	1,50	1,50	60 %
VO9	OT4 - okno 225/160	20,0	EXT	10,8	**1,500**	1,50	1,50	100 %
VO10	OT5 - okno 75/235	20,0	EXT	1,8	**1,500**	1,50	1,50	100 %
VO11	OT5 - okno 75/235 nové	20,0	EXT	12,3	**0,900**	1,50	1,50	60 %
VO12	OT6 - okno 60/60	20,0	EXT	0,7	**1,500**	1,50	1,50	100 %
VO13	OT8 - okno 60/80	20,0	EXT	1,0	**1,500**	1,50	1,50	100 %
VO14	OT7 - okno 300/60	20,0	EXT	1,8	**0,900**	1,50	1,50	60 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,020**		0,020	100 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	CZT	-	účinná SZTE s OZE < 80%	63,8	98,0	-	90,0	88,0	100,0 %
									49,5

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	CZT	-	účinná SZTE s OZE < 80%	27,6	98,0	-	98,8	511,0	100,0 %
									26,7

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Zóna č. 1: BD		1419,7	75,0	1,70	1,00	1,00	0,56

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	výměna výplní za trojsklo
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	nenavrhuje se
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	nenavrhuje se

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	NE	ANO	instalace FVE
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	nenavrhuje se
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	není v dosahu
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	vzhledem k velikosti objektu není vhodné

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	instalace FVE,výměna výplní za trojsklo			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	54	71	60	B
	76,2	**101,3**	**84,9**	
Soubor navržených opatření	51	67	30	A
	71,7	**95,6**	**42,6**	
Dosažená úspora energie	3	4	30	
	4,5	**5,7**	**42,3**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 2 písm. c) a/nebo d)	Splněno:	ANO

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m^2	KWh/m^2.rok	%
	Z1: obytná	1419,7	57	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m^2.K	SV1	SO1 - SO cdm 375 +TF profi	20,0	EXT	0,198	0,250	ANO
		SV2	SO2 - SO cdm 240 schodiště +TF profi	20,0	EXT	0,207	0,250	ANO
		KN1	PDL2 - Pdl 2 k suterénu+zateplení	20,0	NEVYT	0,272	0,400	ANO
		ST1	SCH1 - SO1 střecha+zateplení	20,0	EXT	0,149	0,160	ANO
		ST2	SCH2 - SO2 střecha+zateplení	20,0	EXT	0,147	0,160	ANO
		VO1	DO1 - VSTUPNÍ PORTÁL	20,0	EXT	1,000	1,200	ANO
		VO2	DO2 - VSTUP NA TERASU	20,0	EXT	1,000	1,200	ANO
		VO5	OT1 - okno 150/160 nové	20,0	EXT	0,900	1,200	ANO
		VO7	OT2 - okno 150/235 nové	20,0	EXT	0,900	1,200	ANO
		VO8	OT3 - okno 300/235	20,0	EXT	0,900	1,200	ANO
		VO11	OT5 - okno 75/235 nové	20,0	EXT	0,900	1,200	ANO
		VO14	OT7 - okno 300/60	20,0	EXT	0,900	1,200	ANO

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

X	-	-	-	-	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

X	-	-	-	-	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

X	-	-	-	-	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2025.4 (264/2020 Sb. + 222/2024 Sb.)
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Název stavby:	Bytový dům ul. Haškova, č.p.3783, Chomutov	**Stupeň PD:**	NZU
Stavebník:	Společenství vlastníků jednotek ul. Haškova, č.p.3783, Chomutov	**IČ:**	25451146
Generální projektant:	ing.arch. Tomáš Bernášek	**IČ:**	63163691
Zodpovědný projektant:	ing.arch. Tomáš Bernášek	**Č. autorizace:**	02678

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	C C PROJEKT s.r.o	**Číslo oprávnění:**	1841
Telefon:	+420 777 631 814	**E-mail:**	coufalova.eliska@elprojekty.com

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	Mgr. Eliška Coufalová	**Číslo oprávnění:**	1249

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	689357.1	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	15.02.2025		
Platnost průkazu do:	15.02.2035		