

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 3813/4
PSČ, místo: 272 01, Kladno
K.ú., parcelní č.: Kročehlavy (665126), 3813/4
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2696

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 100.4
elektřina: 13.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	12.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	42.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	16.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.77 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.84 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Čapek
Osvědčení č.: 1117
Kontakt: jirickapec@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 748259.1
Vyhотовeno dne: 27.06.2025
Podpis: