

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Královédvorská 239

PSČ, obec: 551 01 Jaroměř

K.ú., parcelní č.: Jaroměř [657336], 3003

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1046,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 243,1 (97 %)
Elektřina - 7,9 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,95 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	159 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	240 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	213 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	3 kWh/(m ² .rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Martin Fejk

Osvědčení č.: 0294

Kontakt: mafep@mafep.cz

Ev. č. průkazu: 322830.0

Vyhotoveno dne: 4. 12. 2020

Podpis: