

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY


Bytový dům
Grygovská 318, Velký Týnec

Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha $A_c = 687,5 \text{ m}^2$

stávající doporučení

CI Velmi úsporná



0,59

0,59

Mimořádně neekonomická

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em} = H_T / A$ ve $W/(m^2 \cdot K)$ 0,36 0,36

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$ 0,61 0,61

Klasifikační ukazatele *CI* a jim odpovídající hodnoty U_{em}

<i>CI</i>	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,31	0,46	0,61	0,92	1,22	1,53

Platnost štítku do: 25.3.2033

Datum vystavení štítku: 25.3.2023

Štítek vypracoval(a): Termobau Ladislav Nejedlý spol.s.r.o.

(ES č. 1937)

