

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Růžová 420/52  
**PSČ, obec:** 77900 Olomouc  
**K.ú., parcelní č.:** k.ú. Neředín, p.č. st. 436  
**Typ budovy:** Rodinný dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 163,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

**Zemní plyn - 18,8 (77 %)**  
**Kusové dřevo a štěpka - 4,2 (17 %)**  
**Elektřina - 1,3 (5 %)**



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,73 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>F</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	82 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>149 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	121 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

**Energetický specialista:** ing. Milan Indra, Gemerská 496, 78401, Litovel

**Osvědčení č.:** 1457

**Kontakt:** indra.milan@post.cz

**Ev. č. průkazu:** 850408.0

**Vyhotoveno dne:** 16.5.2026

**Podpis:**

