

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vlečná, 1053
PSČ, místo: 73532, Rychvald
K.ú., parcelní č.: Rychvald ([744441]), 6062/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 251

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

43.3

Velmi
úsporná

B

64.9

Úsporná

C

86.6

Méně úsporná

D

124

Nehospodárná

E

162

Velmi
nehospodárná

F

200

Mimořádně
nehospodárná

G

G
432

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 106.5
■ elektřina: 1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1.35 W/(m²·K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

312 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

427 kWh/(m²·rok)

G



Vytápění

424 kWh/(m²·rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

0.00 kWh/(m²·rok)

A



Osvětlení

3.89 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Tomáš Brückner

Osvědčení č.: 896

Kontakt: tomas@brucknerprojekt.cz



Ev. č. průkazu: 787869.0

Vyhotoveno dne: 29.10.2025

Podpis: