

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Českobratrská, 231 / 24
PSČ, místo: 70200, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava (713520), 1289/8
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1507 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 113
■ elektřina: 11.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.57 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	82.3 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	62.0 kWh/(m²·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.57 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing Jiří Pavelka
Osvědčení č.: 0929
Kontakt: pavelkaprojekty@gmail.com



Ev. č. průkazu: 733614.0
Vyhotoveno dne: 06.06.2025

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148