

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 37

PSČ, obec: 679 22 Upovka

K.ú., parcelní č.: Upovka [684830], 346

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztábná plocha: 139,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kurové dřvo a dřáplka - 70,6 (84 %)
- Elektrina - 13,3 (16 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,28 W/(m <sup>2</sup> ·K)	G
Mávná potřeba tepla na vytápění	390 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Celková dočaná energie	602 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G
Vytápění	564 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Přprava teplé vody	32 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: Petr Pavlíček, DiS.

Osvědčení č.: 2054

Kontakt: webin@emil.cz

Digitálně podepsal Petr Pavlíček,

DiS.

Datum: 2025.09.18 20:47:49  
+02'00'

Br. č. průkazu: 771226.0

Vyhotoveno dne: 28.09.2025

Podpis: