

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: Bude doplněno do tištěné verze

Ulice, číslo: U školky 463

PSČ, místo: 251 01 Nupaky

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1304,37 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,51 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 864,31 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty

kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná **A**

59

Dop.

A

Velmi
úsporná **B**

89

B

Úsporná **C**

119

110

C

Méně
úsporná **D**

178

D

Nehospodárná **E**

238

E

Velmi
nehospodárná **F**

297

F

Mimořádně
nehospodárná **G**

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

95,024



66

99

132

198

264

330

Dop.

Dop.

151


130,835

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou. Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty		kWh/(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A		Dop.				Dop.	
B							
C		83				23	4/Dop.
D	0,44/Dop.						
E							
F							
G							
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		71,48	-	-	-	19,74	3,80

Zpracovatel: Ing. Veronika Skorunková
Kontakt: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - jih
 607 051 061 / skorunkova@pkv.cz

Osvědčení č.: 1797
Vyhotoveno dne: 21.04.2020
Podpis: