

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tyršova, 851

PSČ, místo: 952 31, Nové Město na Moravě

K.ú., parcelní č.: Nové Město na Moravě (706418), 37

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1524

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 74.5

Velmi
úsporná

B

← 112

Úsporná

C

← 149

Méně úsporná

D

← 214

Nehospodárná

E

← 279

Velmi
nehospodárná

F

← 344

Mimořádně
nehospodárná

G

C

129


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 207.5
■ elektřina: 3.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.58 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

54.7 kWh/(m²·rok)



Vytápění

71.9 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

64.3 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.30 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: MPO-1341

Kontakt: info@enerco.cz



Ev. č. průkazu: 879770.0

Vyhotoveno dne: 30.08.2026

Podpis: