

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nádražní, 606
PSČ, místo: 58001, Havlíčkův Brod
K.ú., parcelní č.: Havlíčkův Brod (637823), 415
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 808

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

62.2

Velmi
úsporná

B

93.2

Úsporná

C

124

Méně úsporná

D

179

Nehospodárná

E

233

Velmi
nehospodárná

F

287

Mimořádně
nehospodárná

G

F
280


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 154.2
■ elektřina: 27.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1.14 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

155 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

225 kWh/(m²·rok)



Vytápění

209 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

10.1 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

5.70 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct

Osvědčení č.: 1799

Kontakt: tomas.ctrnact@gmail.com



Ev. č. průkazu: 644383.0

Vyhotoveno dne: 11.10.2024

Podpis: