PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Běleč, 35
PSČ, místo: 383 01, Těšovice
K.ú., parcelní č.: Běleč U Těšovic (766836), st.51
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 133 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	89.8 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	165 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	134 kWh/(m²·rok)	E
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	29.4 kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	1.73 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Aleš Kacerovský
Osvědčení č.: 1056
Kontakt: kacerovskya@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 897557.0
Vyhotoveno dne: 22.10.2026
Podpis: