

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hrobská Zahrádka, 22

PSČ, místo: 39501, Obrataň

K.ú., parcelní č.: Hrobská Zahrádka (708704), 32

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 87

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

A
23.5

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- kusové dřevo, dřevní štěpka: 53.9
- elektřina: 0.5
- energie okolního prostředí: 0



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1.28 W/(m²·K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

344 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

627 kWh/(m²·rok)

G



Vytápění

586 kWh/(m²·rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

35.4 kWh/(m²·rok)

D



Osvětlení

5.61 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

v. c. průkazu:

Vyhotoveno dne: 20.02.2026

Podpis: