

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 216

PSČ, obec: 40751 Rybníště

K.ú., parcelní č.: Rybníště, 139


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 150,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 27,8 (85 %)
- Elektřina - 4,8 (15 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,45 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	101 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	216 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	186 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Kirschner / Ing. Miroslav Khol

Osvědčení č.: 1202

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 821747.0

Vyhotoveno dne: 03.03.2026

Podpis: