# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Račetice, 37
**PSČ, místo:** 438 01, Račetice
**K.ú., parcelní č.:** Račetice (719579), 410
**Typ budovy:** Rodinný dům
**Celková energeticky vztažná plocha:** 147 m²




## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

**Primární energie z neobnovitelných zdrojů**
kWh/(m²·rok)




### Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

**není stanoven**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok




## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|---|---|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.86 W/(m²·K) | G |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 310 kWh/(m²·rok) | |
| **Celková dodaná energie** | 437 kWh/(m²·rok) | G |
| Vytápění | 408 kWh/(m²·rok) | G |
| Chlazení | | - |
| Nucené větrání | | - |
| Úprava vlhkosti | | - |
| Příprava teplé vody | 26.2 kWh/(m²·rok) | B |
| Osvětlení | 2.90 kWh/(m²·rok) | B |

**Energetický specialista:** Bc. Michal Kancler
**Osvědčení č.:** 1494
**Kontakt:** michal.kancler@seznam.cz

**Ev. č. průkazu:** 902211.0
**Vyhotoveno dne:** 05.11.2026
**Podpis:**