

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: SNP, 134
PSČ, místo: 43144, Droužkovice
K.ú., parcelní č.: Droužkovice (632597), 406
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 83

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

105

Velmi
úsporná

B

158

Úsporná

C

210

Méně úsporná

D

302

Nehospodárná

E

394

Velmi
nehospodárná

F

486

Mimořádně
nehospodárná

G

G
551

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 45.1
■ elektřina: 0.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.74 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

337 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

547 kWh/(m²·rok)

F



Vytápění

488 kWh/(m²·rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

56.2 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

2.98 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 754045.0

Vyhotoveno dne: 30.07.2025

Podpis: