

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vadkovice, č. ev. 152
PSČ, místo: 43801, Chbany
K.ú., parcelní č.: Vadkovice (650765), 183
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 120

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 6
■ elektřina: 4.6
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 1.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	46.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	104 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	63.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	0.82 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	31.2 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	8.54 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 822179.0

Vyhotoveno dne: 25.02.2026

Podpis: