

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: R.A. Dvorského 601

PSČ, obec: 10900 Praha

K.ú., parcelní č.: Horní Měcholupy [732583], 510/7


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5905,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 390,9 (79 %)
- Elektřina - 76,8 (16 %)
- Energie prostředí - 25,6 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |   |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,56 W/(m <sup>2</sup> .K)   | D |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 39 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 84 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | C |
|  | Vytápění                                  | 56 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | D |
|  | Chlazení                                  | -                            |   |
|  | Nucené větrání                            | 0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | B |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | C |
|  | Osvětlení                                 | 7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | D |

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 727078.0

Vyhotoveno dne: 21.05.2025

Podpis: