

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Chožov, č.p. 144

PSČ, místo: 439 22, Chožov

K.ú., parcelní č.: Chožov (653 659), st. 173 - dům, 64/35 - předz...

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztázná plocha: 160 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 40.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.74 W/(m ² ·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	167 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	255 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	213 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.07 kWh/(m ² ·rok)	G
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	37.1 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	4.71 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 507068.0

Vyhotoveno dne: 01.06.2023

Podpis: