PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Chožov, 56
PSČ, místo: 439 22, Chožov
K.ú., parcelní č.: Chožov (653659), 59/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 408 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.09 W/(m²·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	187 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	339 kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	298 kWh/(m²·rok)	G
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	37.4 kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	2.84 kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 904958.0
Vyhotoveno dne: 13.11.2026
Podpis: