PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pejevové, 3127 / 9
PSČ, místo: 143 00, Praha 4 - Modřany
K.ú., parcelní č.: Modřany (728616), 4359/26
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2097 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	47.5 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	103 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	61.0 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	40.6 kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	1.27 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Václav Kamba
Osvědčení č.: 0113
Kontakt: v.kamba@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 308225.0
Vyhotoveno dne: 28.9.2020
Podpis: