

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Cesta brigádníků 683

PSČ, obec: 278 01 Kralupy nad Vltavou

K.ú., parcelní č.: Lobeček [672866], p. č. st. 1095


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6436,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 565,7 (86 %)
Elektřina - 93,9 (14 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,47 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	102 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	69 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	10 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: PF Energetika s.r.o.

Osvědčení č.: 2069

Kontakt: fikar_penb@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 774849.0

Vyhotoveno dne: 29.09.2025

Podpis: RNDr.

Pavel
Fikar

Digitálně podepsal
RNDr. Pavel Fikar
Datum: 2025.09.29
17:33:45 +02'00'