

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lučenice ev. č. 303, parc. 213

PSČ, místo: 383 01, Chroboly - Lučenice

K.ú., parcelní č.: Chroboly (65414), 213

Typ budovy:

Celková energeticky vztažná plocha: 130

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.8

Velmi
úsporná

B

74.7

Úsporná

C

99.6

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

187

Velmi
nehospodárná

F

230

Mimořádně
nehospodárná

G

C

81.9


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo, dřevní štěpka: 12
- Tuhá fosilní paliva: 5.2
- Elektřina: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	77.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	148 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	132 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.1 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.53 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík

Osvědčení č.: 1552

Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 810287.0

Vyhotoveno dne: 10.01.2026

Podpis:

Ing. Zdeněk Porazík