

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Krčínova, 1102 / 18

PSČ, místo: 37011, České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2 [621943] (621943), 2137/205

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2505

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

59.0

Velmi
úsporná

B

88.6

Úsporná

C

118

Méně úsporná

D

170

Nehospodárná

E

221

Velmi
nehospodárná

F

273

Mimořádně
nehospodárná

G

B
86.8


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 255.1
elektřina: 18.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.56

W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

53.3

kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

109

kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

71.2

kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

30.9

kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

7.21

kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Roman Šubrt

Osvědčení č.: 0267

Kontakt: roman@e-c.cz

Ev. č. průkazu: 734869.0

Vyhotoveno dne: 11.06.2025

Ing. Roman

Podpis: Šubrt

Digitálně podepsal Ing.
Roman Šubrt
Datum: 2025.06.16
10:49:42 +02'00'