

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lipnická, 1450

PSČ, místo: 198 00, Praha 9

K.ú., parcelní č.: Kyje (731 226), 2887/54

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2300

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

59.4

Velmi
úsporná

B

89.1

Úsporná

C

119

Méně úsporná

D

171

Nehospodárná

E

223

Velmi
nehospodárná

F

275

Mimořádně
nehospodárná

G

D
134


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 288.4
■ elektřina: 9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.67 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	64.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	129 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	85.7 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	40.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.45 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Pavel Morávek

Osvědčení č.: 476

Kontakt: pav.moravek@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 729903.0

Vyhotoveno dne: 23.04.2025

Podpis: