

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Školská 427, 427

PSČ, místo: 27051, Lužná

K.ú., parcelní č.: Lužná u Rakovníka (689378), 363

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztahná plocha: 204

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

dřevěné peletky: 23.8
elektrina: 2.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	80.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	129 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	117 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.47 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík

Osvědčení č.: 1552

Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 698089.0

Vyhotoveno dne: 24.02.2025

Podpis: