

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod nemocnicí, 2219 a 2220

PSC, místo: 390 01, Tábor

K.ú., parcelní č.: Tábor (764701), 2941/1 a 2943

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 3325

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Účinná soustava zásobování energií s 80% a vyšším podílem c
■ Elektřina: 6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.11 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	97.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	140 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	128 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.1 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.47 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 842453.0

Vyhotoveno dne: 19.04.2026

Podpis: