

Stm.: MS

# BYTOVÝ DŮM DĚLNICKÁ 786-791, 280 02 KOLÍN



## PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

EV. Č. 341634.0

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV  
A PRŮMĚRNÉHO SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA  
podle vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Nemovitost: Bytový dům  
Dělnická 786-791, 280 02 Kolín

Umístění nemovitosti: Dělnická 786-791, 280 02 Kolín

Katastrální údaje: pozemek parc. č. st. 4837, st. 4842/2  
katastrální území Kolín (668150)  
obec Kolín (533165)

Vlastník nemovitosti: Společenství vlastníků Dělnická 786-791, Kolín II, Kolín  
IČ: 75123878

Seznam příloh: Úvodní část  
Protokol k průkazu energ. náročnosti pro objekt č.p. 786-791  
Průkaz energetické náročnosti pro objekt č. p. 786-791  
Oprávnění zpracovatele

Zhotovitel: Ing. Dalibor Andrejs  
Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk  
dalibor@andrejs.cz, +420 605 289 813

Energetický specialista MPO (číslo oprávnění 577)  
Autorizovaný inženýr ČKAIT (číslo 10254)  
Autorizovaný architekt ČKA (číslo 3822)

V Nymburce dne: 4.3.2021



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dělnická 786-791

PSČ, obec: 280 02 Kolín

K.ú., parcelní č.: Kolín, st. 4837, st. 4842/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 10020,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 833,9 (97 %)
- Elektřina - 25,8 (3 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,52 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	45 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie		86 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) C
Vytápění	60 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Dalibor Andrejs

Osvědčení č.: 0577

Kontakt: dalibor@andrejs.cz



Ev. č. průkazu: 341634.0

Vyhotoveno dne: 4.3.2021

Podpis: