

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 211

PSČ, obec: 542 12 Radvanice

K.ú., parcelní č.: Slavětín u Radvanic [738841], st. 78

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 297,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

54

Velmi
úsporná

B

82

Úsporná

C

109

Méně úsporná

D

156

Nehospodárná

E

204

Velmi
nehospodárná

F

252

Mimořádně
nehospodárná

G

E
160


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 31,0 (45 %)
- Elektřina - 21,9 (32 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 15,9 (23 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,61 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

152 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

232 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

204 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Martin Fejk

Osvědčení č.: 0294

Kontakt: mafep@mafep.cz

Ev. č. průkazu: 708944.0

Vyhotoveno dne: 28. 3. 2025

Podpis: