PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Masarykova 894/34
PSČ, obec: 288 02 Nymburk
K.ú., parcelní č.: Nymburk [708232], st. 983
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 350,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m² rok)

Mimořádně úsporná	A	≤ 40
Velmi úsporná	B	41 – 70
Úsporná	C	71 – 110
Méně úsporná	D	111 – 155
Nehospodárná	E	156 – 210
Velmi nehospodárná	F	211 – 300
Mimořádně nehospodárná	G	≥ 301

C
110

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 36,9 (95 %)
- Elektřina - 1,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,33 W/(m² K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	56 kWh/(m² rok)	
Celková dodaná energie	105 kWh/(m² rok)	C
Vytápění	72 kWh/(m² rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	30 kWh/(m² rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m² rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jan Škrabek
Osvědčení č.: 769
Kontakt: es.martin.nmc@gmail.com

Ev. č. průkazu: 902290.0
Vyhotoveno dne: 09.12.2026
Podpis: