

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Před Skalkami I, 3173 / 10
PSČ, místo: 10600, Praha
K.ú., parcelní č.: Záběhlice (732117), 295/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 546

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.2

Velmi
úsporná

B

73.7

Úsporná

C

98.3

Méně úsporná

D

141

Nehospodárná

E

184

Velmi
nehospodárná

F

227

Mimořádně
nehospodárná

G

D
112

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 23.4
■ energie okolního prostředí: 6.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.24 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

35.4 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

60.8 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

42.8 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16.3 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.69 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka

Osvědčení č.: 0929

Kontakt: pavelkaprojekty@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 514477.2

Vyhotoveno dne: 22.01.2026

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450