

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Do Zátíší 1449/14

PSČ, obec: 35002 Cheb

K.ú., parcelní č.: Cheb (650919), st. 5714

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztážená plocha: 1613,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

66

Velmi
úsporná

B

98

Úsporná

C

131

Méně úsporná

D

189

Nehospodárná

E

246

Velmi
nehospodárná

F

303

Mimořádně
nehospodárná

G

D
135


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 271,8 (95 %)
- Elektřina - 13,4 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,94 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

102 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

177 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

132 kWh/(m².rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

38 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Miroslav Nezdera

Osvědčení č.: 0866

Kontakt: alfamira@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 812838.0

Vyhotoveno dne: 5. 2. 2026

Podpis: