

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 4716, 5597/1


PSČ, místo: 760 01, Zlín

K.ú., parcelní č.: Zlín (635561), 4716, 5597/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 376

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

54.1

Velmi
úsporná

B

81.2

Úsporná

C

108

Méně úsporná

D

156

Nehospodárná

E

203

Velmi
nehospodárná

F

250

Mimořádně
nehospodárná

G

B
62.6

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 12.8
- elektrina: 8.8
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 5.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.22 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

45.5 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

72.5 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

56.9 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

0.14 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

1.30 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

13.0 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.22 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 529125.0

Vyhotoveno dne: 07.09.2023

Podpis:

č. osvědčení 1497