PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Podlesí II 4933-38

PSČ, obec: 76005 Zlín

K.ú., parcelní č.: Zlín (635561), st.7507, st.7510/2

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **7960,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,58 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	57 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	100 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	76 kWh/(m².rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m².rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Skovajsa

Osvědčení č.: 455

Kontakt: jaroslav.skovajsa@email.cz

Ev. č. průkazu: 704714.0

Vyhotoveno dne: 19.03.2025

Podpis: