

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Chrastavská 273

PSC, obec: 460 01 Liberec

K.ú., parcelní č.: Liberec [682039], 5277/1


Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 1040,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 90,5 (93 %)
- Elektřina - 7,0 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,63 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	65 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	94 kWh/(m ² .rok)	E
Vytápění	82 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	1 kWh/(m ² .rok)	C
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	5 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Libuše Šafářová

Osvědčení č.: 1256

Kontakt: info@a-energie.cz

Ev. č. průkazu: 5470/2023

Vyhotoveno dne: 11.11.2023

Podpis:

