

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Boženy Němcové, U Tiskárny, 8. března 13

PSČ, obec: 460 05 Liberec [563889]

K.ú., parcelní č.: Liberec [682039], 1066, 1067, 1068

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2317,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 280,7 (95 %)
- Energie prostředí - 11,5 (4 %)
- Elektřina - 1,7 (1 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	69 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	127 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	95 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	3 kWh/(m ² .rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavlína Heřmanová

Osvědčení č.: 0587

Kontakt: hermanova@atelier2007.cz

Ev. č. průkazu: 433450.2

Vyhotoven dne: 23.08.2023

Podpis: 0587