

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/20013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Tyršova 346,347, Liberec 5, PSČ 46001**
 PSČ, místo:
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **2311** m²
 Objemový faktor tvaru AV: **0,46** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **1753** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

309,02


385,05

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu ma energetickou náročností je znázorněn šipkou

Doporučení



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílič dodaná energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná								
Mimořádní neúsporná								
	1,408	158,9						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		278,5	0,0	0,0	0,0	24,7	5,8	

Zpracovatel:	Ing. Pavel Kuttler	Osvědčení č.:	1394
Kontakt:	Hluboká 3978/5, Jablonec nad Nisou, PSČ 46604	Vyhotoveno dne:	24. listopad 2015
		Podpis:	

