

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Blovice (SO 09, Východní), parc. 278/5

PSČ, místo: 336 01, Blovice

K.ú., parcelní č.: Blovice (605735), 278/5

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 198

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 10.8
■ elektřina: 5.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	84.5 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	78.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.80 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	0.92 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 400306.1

Vyhotoveno dne: 09.12.2021

Podpis: