

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 281264.0

Ulice, číslo: Zbůch - lokalita Olšinky par.č. 1484

PSČ, místo: Zbůch (Plzeň - sever) PSČ 330 22

Typ budovy: Bytový dům BD - L

Plocha obálky budovy: 1286,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,62 m²/m³


Energeticky vztázná plocha: 678,9 m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



105 / Dop.



Dop.

131

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

71,411


89,175

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné: vnitřní stěna, strop	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 5,6
■ Zemní plyn: 65,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné úsporné	Dop.	Dop.		2 / Dop.		Dop.	
A	0,23	66					
B							
C						32	6 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Mimořádné náročné							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		44,54		1,32		21,46	4,10

Zpracovatel: Ing. Stanislav Pecha
Kontakt: pecha@rd-project.cz

Osvědčení č.: 367
Vyhотовeno dne: 07.05.2020
Podpis: