PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dělnická 392

PSČ, obec: 252 41 Dolní Břežany

K.ú., parcelní č.: Dolní Břežany [628794], p. č. st. 486

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **857,6 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,58 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	72 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	151 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	107 kWh/(m².rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	28 kWh/(m².rok)	D
Osvětlení	16 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: PF Energetika s.r.o.

Osvědčení č.: 2069

Kontakt: fikar_penb@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 893639.0

Vyhotoveno dne: 15.10.2026

Podpis: RNDr. Pavel Fikar

Digitálně podepsal RNDr. Pavel Fikar
Datum: 2026.10.15 16:37:50 +02'00'

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Dolní Břežany	**Část obce:**	
Ulice:	Dělnická	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	392
Katastrální území:	Dolní Břežany [628794]	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	p. č. st. 486	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1999	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Bytový dům o 4 NP bez podsklepení. V 1NP jsou společné garáže, další nebytové prostory a komunikace. V budově je dále 8 bytů. Objekt je řešen jako kombinovaný zděný z dutinových cihel typu Porotherm nebo železobetonový s provedeným kontaktním zateplovacím systémem s obkladem z cihelných pásků. Střecha šikmá členitá se střešními okny s dvojskly. Okna s izolačními dvojskly.
Vytápění pomocí soustavy dvou plynových kotlů Vaillant VK 31-1E o jm.tepelném výkonu 31,7 kW. Topná soustava teplovodní s otopnými tělesy. Příprava teplé vody pomocí těchto kotlů. Přirozené větrání, osvětlení kombinací různých typů zdrojů.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	2521,3
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	1110,3
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,44
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	857,6
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	16,4

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Byty	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	802,5
Z2	Komunikace a společné prostory	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	55,1

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	70,5 %	-	-	-	18,1 %	-	-	88,6 %
	91,18	**-**	**-**	**-**	**23,44**	**-**	**-**	**114,62**
Elektřina	0,6 %	-	-	-	0,1 %	10,7 %	-	11,4 %
	0,74	**-**	**-**	**-**	**0,18**	**13,78**	**-**	**14,70**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	71,1 %	-	-	-	18,3 %	10,7 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	107	-	-	-	28	16	-	151
MWh/rok	**91,91**	**-**	**-**	**-**	**23,62**	**13,78**	**-**	**129,31**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	**1,0**	62,7 %	-	-	-	16,1 %	-	-	78,8 %
		91,18	**-**	**-**	**-**	**23,44**	**-**	**-**	**114,62**
Elektřina	**2,1**	1,1 %	-	-	-	0,3 %	19,9 %	-	21,2 %
		1,54	**-**	**-**	**-**	**0,39**	**28,93**	**-**	**30,86**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		63,7 %	-	-	-	16,4 %	19,9 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		108	-	-	-	28	34	-	170
MWh/rok		**92,72**	**-**	**-**	**-**	**23,83**	**28,93**	**-**	**145,48**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**22,23**	**18,91**	**15,83**	**6,62**	**4,12**	**2,98**	**3,04**	**3,08**	**4,15**	**10,05**	**16,67**	**21,63**
Zemní plyn	20,79	17,68	14,53	5,46	3,03	1,97	1,99	1,99	3,00	8,69	15,29	20,20
Elektřina	1,44	1,24	1,30	1,16	1,10	1,01	1,05	1,09	1,15	1,35	1,38	1,44


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**22,23**	**18,91**	**15,83**	**6,62**	**4,12**	**2,98**	**3,04**	**3,08**	**4,15**	**10,05**	**16,67**	**21,63**
Vytápění	18,91	15,98	12,65	3,60	1,06	0,05	0,00	0,00	1,09	6,80	13,47	18,32
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	2,01	1,81	2,01	1,94	2,01	1,94	2,01	2,01	1,94	2,01	1,94	2,01
Osvětlení	1,31	1,13	1,18	1,08	1,06	0,99	1,03	1,08	1,12	1,24	1,26	1,31
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	58,318	Solární zisky	MWh/rok	11,955
Větrání		17,969	Vnitřní zisky - lidé		4,321
Netěsnosti obálky - infiltrace		5,796	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		4,425
Celkem		82,083	Celkem		20,701

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	61,381	kWh/m^2.rok	72

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**440,9**				
SV1	obvodové zdivo cihelné dutinové	20,0	EXT	361,8	**0,43**	0,30	0,30	143 %
SV2	obvodové zdivo žb s KZS	20,0	EXT	72,3	**0,53**	0,30	0,30	177 %
SV3	obvodové zdivo žb s KZS	16,0	EXT	6,8	**0,53**	0,40	0,40	133 %
STŘECHY				**256,1**				
ST1	šikmá střecha	20,0	EXT	248,3	**0,40**	0,24	0,24	167 %
ST2	šikmá střecha	16,0	EXT	7,8	**0,40**	0,32	0,32	125 %
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTŘEDÍM				**8,4**				
PO1	strop nad exteriérem u vstupu	20,0	EXT	8,4	**0,42**	0,24	0,24	175 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**87,1**				
PZ1	podlaha na terénu	20,0	ZEM	73,4	**1,0**	0,45	0,45	222 %
PZ2	podlaha na terénu	16,0	ZEM	13,7	**1,0**	0,60	0,60	167 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**217,1**				
KN1	stěna k nevyt.prostoru garáží	20,0	NEVYT	41,1	**0,44**	0,30	0,30	147 %
KN2	stěna k nevyt.prostoru garáží	16,0	NEVYT	17,6	**0,44**	0,40	0,40	110 %
KN3	podlaha nad prostorem garáží	20,0	NEVYT	154,1	**0,72**	0,30	0,30	240 %
KN4	dveře k nevyt.prostorům	20,0	NEVYT	2,1	**3,5**	1,7	1,7	206 %
KN5	dveře k nevyt.prostorům	16,0	NEVYT	2,2	**3,5**	2,3	2,3	154 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**100,7**				
VO1	okno	20,0	EXT	82,4	**1,7**	1,5	1,5	113 %
VO2	okno	16,0	EXT	0,6	**1,7**	2,0	2,0	85 %
VO3	střešní okna	20,0	EXT	14,1	**1,7**	1,5	1,5	113 %
VO4	dveře	16,0	EXT	3,6	**1,7**	2,3	2,3	75 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,050**		0,020	250 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	plyn.kotle Vaillant VK 31-1E	62,0	zemní plyn	91,2	85,0	-	90,0	88,0	100,0 %
									61,4

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	plyn.kotle Vaillant VK 31-1E	62,0	zemní plyn	23,4	85,0	-	70,4	268,3	100,0 %
									14,0

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Byty	Kombinace různých zdroj	802,5	75,0	1,70	1,00	1,00	0,50
OS2	Komunikace a společné prostory	Kombinace různých zdroj	55,1	56,3	1,70	1,00	1,00	0,46
ON3	Nevyt.prostory garáží	Převážně zářivky	-	225,0	1,50	1,00	1,00	1,00

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Zateplení střech a konstrukcí k nevytápěným prostorům a výměna výplní otvorů.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Řízené větrání s rekuperací se jeví jako technicky těžce řešitelné.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Přechod na moderní účinnější kondenzační kotle.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE na budově.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	NE	NE	Nejeví se jako ekonomické.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	-	-	Není v dané lokalitě k dispozici.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	TČ se jeví jako neekonomické.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Zateplení střech a konstrukcí k nevytápěným prostorům a výměna výplní otvorů. Přechod na moderní účinnější kondenzační kotle. Instalace FVE na budově.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	88	151	170	D
	75,4	**129,3**	**145,5**	
Soubor navržených opatření	67	102	96	C
	57,6	**87,5**	**82,0**	
Dosažená úspora energie	21	49	74	
	17,8	**41,8**	**63,5**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	802,5	54	3,0
	Z2: obytná	55,1	54	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,58	0,39	**-**

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	151	116	**-**

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	170	128	**-**

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.11 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	PF Energetika s.r.o.	**Číslo oprávnění:**	2069
Telefon:	732365070	**E-mail:**	fikar_penb@seznam.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	RNDr. Pavel Fikar	**Číslo oprávnění:**	871

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	893639.0	**Podpis energetického specialisty:**	RNDr. Pavel Fikar Digitálně podepsal RNDr. Pavel Fikar Datum: 2026.10.15 16:38:03 +02'00'
Datum vyhotovení průkazu:	15.10.2026		
Platnost průkazu do:	15.10.2036		