

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Alešova, 1223 / 34
PSČ, místo: 27401, Slaný
K.ú., parcelní č.: Slaný (749362), 1365
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 230 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 26.3
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 9.4
■ Elektřina: 3.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.51 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	101 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	170 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	155 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.22 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Tomáš Novák

Osvědčení č.: 1590

Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 891557.0

Vyhotoveno dne: 08.10.2026

Podpis:

Ing. TOMÁŠ NOVÁK
1590
energetický specialista