PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ve Slatinách, 3243 / 1
PSČ, místo: 10600, Praha 10
K.ú., parcelní č.: Záběhlice (732117), 2527/61
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5960 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	46.1 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	72.1 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	59.0 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	11.1 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	1.95 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka
Osvědčení č.: 269
Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 431454.0
Vyhotoveno dne: 11.05.2022
Podpis: Hůlka

ENERGETICKÝ EXPERT č. osvědčení 269 ING. CTIBOR HŮLKA