




Průkaz energetické náročnosti budovy

Podle vyhlášky č.264/2020 Sb.



Juliana II Bytový dům B

Stavebník: **Oviedo, s.r.o.**

Sochorova 3178/23, 616 00 Brno – Žabovřesky

Zpracovatel: **Ing. Aleš Novák**

Oblá 40; 634 00 Brno

energetický specialista zapsán na seznamu MPO pod č.173

Účel zpracování: **Výstavba nové budovy**

Datum: **Listopad 2020**

Evidenční číslo: **317182**

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Juliana II Bytový dům B

PSC, obec: 616 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Židenice [611115], 7826/17, 7826/1, 7826/18


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1101.0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 98.6 (95 %)
Elektřina - 4.7 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	41 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		94 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	53 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	38 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. aleš Novák

Osvědčení č.: 173

Kontakt: alesnovak@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 317182

Vyhotoveno dne: 9. 11. 2020

Podpis:

