

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSC, obec: 373 84 Lipí

K.ú., parcelní č.: Kaliště u Lipí, 1066/15


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 327,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energy prostředí - 24,4 (58 %)
- Elektřina - 11,8 (28 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 5,5 (13 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,25 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	127 kWh/(m².rok)	A
Vytápění	71 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	4 kWh/(m ² .rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	50 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Martin Latislav, diplomovaný technik

Osvědčení č.: 1087

Kontakt: martin.latislav@ml-atelier.cz

Ev. č. průkazu: 404199.0

Vyhotoveno dne: 23.12.2021

Podpis: